

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIEBODZINIE



66-200 Świebodzin, ul. 30 stycznia 5
☎ (68) 38 207 47, Fax (68) 38 243 15
e-mail: psseswiebodin@wsse.gorzow.pl
ePUAP: /PSSE_w_Swiebodzinie
NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

HK.9011.530.W.19.3.2024

Świebodzin, dnia 05 czerwca 2024r.

Gmina Szczaniec
ul. Herbowia 30
66-225 Szczaniec

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 154/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), po zapoznaniu się z wynikami badania wody do spożycia **pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Myszęcin tj.:**

- **sprawozdanie cząstkowe nr DL.OBS.9051.00942.2024 z dnia 05 czerwca 2024r. (do sprawozdania z badania próbki wody nr DL.OBS.9051.00935.2024)** opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp. Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych, wykonane w ramach nadzoru sanitarnego
- **stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Myszęcin, ze względu na obecność w pobranej próbce wody bakterii grupy coli w ilości 60 jtk/100 ml [45;80] (wartość dopuszczalna 0 jtk w 100 ml wody) w wodzie z sieci (budynek mieszkalny w m. Myszęcin).**


W związku z powyższym zobowiązuję Gminę Szczaniec ul. Herbowia 30, 66-225 Szczaniec do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z ujęcia wody w miejscowości Myszęcin – odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) o czym proszę poinformować mnie pisemnie, z równoczesnym dołączeniem wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.

Ponadto zobowiązuję Gminę Szczaniec ul. Herbowia 30, 66-225 Szczaniec do zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informuję również, że w przypadku dostarczania wody cysterną – napełniamy ją wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tylko i wyłącznie ze źródła wskazanego przez właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego. **Woda z cysterny przeznaczona do spożycia przez ludzi może być używana wyłącznie po przegotowaniu - informacja o tym powinna być w sposób trwały umieszczona na cysternie.**

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Ujęcie wody w miejscowości Myszęcin dostarcza wodę dla ok. 566 mieszkańców miejscowości Myszęcin a dobową produkcję wody wynosi ok. 81 m³/dobę.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świebodzinie**

mgr Arleta Miskiewicz

Otrzymuje:

1. adresat
2. aa.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Szczaniec
ul. Herbowa 30
66-225 Szczaniec
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Świebodzinie
ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wm.
5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii wm.